

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2025-09-15

Kit de connexion 50 m 1" BSP

UC 8 - 24

Numéro d'article: A000007

Caractéristiques

- Avec 2 flexibles et 4 kits de raccordement

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2025-09-15

Kit de connexion 50 m 1" BSP

UC 8 - 24

Numéro d'article: A000007

CHILLER SIDE

WATER INLET

- 1 X HOSE CARRIER
- FLEXIBLE PIPE
- 1 X CLAMP
- THERMAL INSULATION
- INSULATION TAPE

APPLICATION SIDE

WATER INLET

- 1 X HOSE CARRIER
- 1 X CLAMP
- 1 X FEMALE- FEMALE



WATER OUTLET

- 1 X HOSE CARRIER
- FLEXIBLE PIPE
- 1 X CLAMP
- THERMAL INSULATION
- INSULATION TAPE

WATER OUTLET

- 1 X HOSE CARRIER
- 1 X CLAMP
- 1 X FEMALE- FEMALE



LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser