

## FICHE TECHNIQUE

Statut: 2021-07-27

Numéro d'article: E6240221



Température de travail min.  
-5 °C



Température de travail max.  
25 °C

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Pfarrstraße 41/43 • 97922 Lauda-Königshofen  
Postfach 1251 • 97912 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0 • F + 49 (0) 9343 503-222  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

## FICHE TECHNIQUE

Statut: 2021-07-27

Numéro d'article: E6240221

### Données techniques

Gamme de température de travail	-5 ... 25 °C
Gamme de température ambiante	-15 ... 45 °C
Stabilité de température	2 ± K
Volume de remplissage maxi.	500 L
Pression max. de la pompe	5,2 bar
Pression nominale de la pompe	3,6 bar
Débit de la pompe, pression max.	970 L/min
Débit nominal de la pompe	733 L/min
In / Outlet filetage de connexion (intérieur)	DIN-2566 DN80
Dimensions hors tout (LxPxH)	1660 x 3585 x 2090 mm
Niveau sonore	62,7 dB(A)
Agent frigorigère Niveau 1	R-407C (GWP 1770); 34,000 kg; 60,2 t CO <sub>2</sub> -eq
Alimentation secteur	400 V; 3/PE; 50 Hz

Température	Puissance de froid 50Hz
25 °C	336,9 kW
20 °C	336,9 kW
15 °C	308,8 kW
10 °C	265 kW
5 °C	223,1 kW
0 °C	182,8 kW
-5 °C	148,2 kW

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Pfarrstraße 41/43 • 97922 Lauda-Königshofen  
Postfach 1251 • 97912 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0 • F + 49 (0) 9343 503-222  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser