

PRODUCT DATA SHEET

S 2400

Semistat temperature control systems can reduce energy consumption by up to 90 % compared to compressor-based systems. Minimal space requirements with the option of underfloor installation at the point of use minimizes cleanroom use. Quick and precise temperature control of the process temperature profiles to ± 0.1 K improves wafer-to-wafer homogeneity.



Working temperature min.
-20 °C



Working temperature max.
90 °C

Technical Attributes

S 2400

Working temperature min.	-20 °C
Working temperature max.	90 °C
Ambient temperature min.	5 °C
Ambient temperature max.	40 °C
Temperature stability	0.1 \pm K
Application	external
Cooling output at 20 °C	2.45 kW
Cooling output at 10 °C	1.93 kW
Cooling output at 0 °C	1.4 kW
Cooling output at -10 °C	0.88 kW
Cooling output at -20 °C	0.35 kW
Pump pressure max.	2.8 bar
Pump flow max. (pressure)	24 L/min
Filling volume max.	1.25 L
Dimensions (WxDxH) in mm	116x300x560

LAUDA DR. R. WOBSE GMBH & CO. KG
Pfarrstraße 41/43 • 97922 Lauda-Königshofen
Postfach 1251 • 97912 Lauda-Königshofen • DE

T +49 (0) 9343 503-0 • F +49 (0) 9343 503-222
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSE Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobse (Vors.), Dr. Mario Englert
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobse

PRODUCT DATA SHEET

S 2400

Technical Attributes	S 2400
Pump connection thread	1/2"

LAUDA DR. R. WOBSE GMBH & CO. KG
Pfarrstraße 41/43 • 97922 Lauda-Königshofen
Postfach 1251 • 97912 Lauda-Königshofen • DE

T +49 (0) 9343 503-0 • F +49 (0) 9343 503-222
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSE Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobse (Vors.), Dr. Mario Englert
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobse